

**SINTESI DI RESOCONTO DI PROVA 0040/14**

**Rilasciato alla ditta:**

**VIVALDI SRL DI DI CECCO & TOGNOTTI**

**PROVE ESEGUITE:**

**Permeabilità all'aria (EN 1026 - UNI EN 12207)**

**Tenuta all'acqua (EN 1027 - UNI EN 12208)**

**Resistenza al vento (EN 12211 - UNI EN 12210)**

**Dimensione campione:**

Perimetro apribile: 6,73 m

Superficie totale: 1,95 m<sup>2</sup>

**DENOMINAZIONE COMMERCIALE DEL MODELLO:**

**FINESTRA VISA SICUR 13 UNICOVER 68/78 - 80**


**CLASSIFICAZIONE CONSEGUITA:**

**PERMEABILITA' ALL'ARIA SECONDO EN 1026 E UNI EN 12207: 4**

**TENUTA ALL'ACQUA SECONDO EN 1027 E UNI EN 12208: E1500**

**RESISTENZA AL VENTO SECONDO EN 12211 E UNI EN 12210: C5**


La Direzione Generale  
Stefano Mora



Tutti i risultati di prova, con valori misurati sperimentalmente, indicati nella presente sintesi sono contenuti nel rapporto di prova n. 0040/14 del 29/05/2014 emesso da questo Laboratorio.

Il Direttore Tecnico

Ing. Antonio D'Alto



Correggio, 29/05/2014

**CONSORZIO  
LEGNOLEGNO**